

DB7 - <offline>

"DB_CONST"

Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1
Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código: 14/06/2008 10:28:43
Interface: 12/06/2008 14:17:46
Longitud (bloque / código / datos): 00152 00026 00000

Bloque: DB7

| Dirección | Nombre | Tipo | Valor inicial | Comentario |
|-----------|-------------|------------|---------------|---|
| 0.0 | | STRUCT | | |
| +0.0 | T_S_KR | S5TIME | S5T#2S | Tiempo de supervision de KR |
| +2.0 | T_S_EVG | S5TIME | S5T#10S500MS | Tiempo de supervisión de electroválvula |
| +4.0 | TEMP_ALARMA | REAL | 9.000000e+002 | Temperatura para alarma |
| +8.0 | V_MIN_TEMP | REAL | 2.000000e+002 | Valor mínimo temperatura según transmisor |
| +12.0 | V_MAX_TEMP | REAL | 1.000000e+003 | Valor máximo temperatura según transmisor |
| +16.0 | TEMP_FRIO | REAL | 3.000000e+002 | Temperatura reactor frio |
| +20.0 | TEMP_CALOR | REAL | 8.000000e+002 | Temperatura reactor caliente |
| +24.0 | | END_STRUCT | | |