

FC1 - <offline>

"SALIDAS"

Nombre:

Familia:

Autor:

Versión: 0.1

Hora y fecha Código:

Versión del bloque: 2

Interface:

13/06/2008 14:36:04

Longitud (bloque / código / datos):

29/05/2008 13:48:39

00126 00032 00000


Di rección	Decl aración	Nombre	Ti po	Val or ini ci al	Comentari o
	in				
	out				
	in_out				
	temp				

Bl oque: FC1 SALI DAS-PLC

Se concentra la conexión / desconexión de salidas del PLC (especialmente de los accionamientos KR y EVG), en esta función al objeto de no introducir errores de operación frecuentes por solapamiento de asignaciones y por seguridad en la puesta en marcha.

Segm.: 1 KR-Resistencia

Se desconecta si hay alarma en el contactor (KAUX) o por temperatura alta



Información del símbolo

M3.0 M_KR_MAN

M3.1 M_KR_AUT


M3.2 M_KR_ALARMA

M5.2 M_TEMP_ALARMA

A124.0 KR

Segm.: 2 EVG-Electroválvula suministro de gas

Siempre se cierra si hay alarma



Información del símbolo

M4.0 M_EVG_MAN

M4.3 TP_EVG_MAN

M4.2 M_EVG_ALARMA

A124.1 EVG