

FB20 - <offline>


"FB_Supervisa"
 Nombre: Familia:
 Autor: Versión: 0.1
 Versión del bloque: 2
 Hora y fecha Código: 13/06/2008 14:18:45
 Interface: 15/05/2008 16:03:57
 Longitud (bloque / código / datos): 00244 00140 00010

Dirección	Declaración	Nombre	Tipo	Valor inicial	Comentario
0.0	in	ORDEN	BOOL	FALSE	
0.1	in	RETORNO	BOOL	FALSE	
2.0	in	TSuperv	S5TIME	S5T#0MS	
4.0	in	Num_Temp	TIMER		
6.0	out	ALARMA	BOOL	FALSE	
8.0	out	TRes	WORD	W#16#0	
	in_out				
	stat				
	temp				

Bloque: FB20

Segm.: 1 SUPERVISION DEL ACCIONAMIENTO

Se activa la alarma de supervisión de accionamiento si terminado el tiempo de supervisión no se detecta la señal de retorno



Información del símbolo
 E124.2 ACUSE
 M6.0 TP_ACUSE